

Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov.

Jeden zo záujemcov požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov v podlimitnej zákazke

7487 - WYP „ČS Strážske - vežový vodojem 500 m³“.

V súlade s § 100 ods. 1 písm. e) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Vo VVO v bode III.1.3) Technická alebo odborná spôsobilosť sa uvádza:

Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

Myslíme si správne, že prepočet inej meny na EUR máme prepočítať k dátumu vyhlásenia súťaže vo VVO, t.j. k 13.04.2016, resp. mohol by verejný obstarávateľ jednoznačne určiť dátum, k akému je potrebné prepočet stanoviť?

Odpoveď č. 1:

Nie, prepočet inej meny na EUR sa neprepočítava k dátumu vyhlásenia predmetnej verejnej súťaže, ale k dátumu kedy došlo k skutočnosti rozhodnej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti (pokiaľ nie je v SP, resp. vo výzve na predkladanie ponúk určené inak). Presný dátum prepočtu na EUR, teda presný dátum skutočnosti rozhodnej pre preukázanie splnenia konkrétnej podmienky účasti si určí sám vzhľadom na okolnosti daného prípadu (napríklad pokiaľ ide preukázanie podmienky účasti prostredníctvom referencie, skutočnosťou rozhodnou pre preukázanie splnenia podmienky účasti budú napríklad čiastkové faktúry/faktúra za zhotovenie časti diela/diela)

Otázka č. 2:

Vo formulári Splnomocnenie je uvedené:

„Priložte splnomocnenie, oprávňujúce podpísanie tejto ponuky a ostatnej súvisiacej dokumentácie...“

Musia byť podpisy na splnomocnení úradne overené?

Odpoveď č. 2:

Nie, podpisy na splnomocnení nemusia byť úradne overené.

Otázka č. 3:

V SP v prílohe č. 9 *Osoby zodpovedné za realizáciu diela* sa uvádza, že danú tabuľku nemáme vyplňať, teda nezadávať konkrétne mená špecialistov, napr. aj pre pozíciu stavbyvedúcich, avšak v prílohe č. 8 *Údaje o zamestnancoch uchádzača* sa požaduje za navrhovaných stavbyvedúcich predložiť odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti. V tom vidíme rozpor.

Môže verejný obstarávateľ upresniť, či doklady o odbornej spôsobilosti pre stavbyvedúcich požaduje predložiť už v ponuke uchádzačov, alebo sa budú vyžadovať až od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy?

Odpoveď č.3:

Z prílohy č. 8 „Údaje o zamestnancoch uchádzača“ sa vypúšťa nasledovná požiadavka verejného obstarávateľa: „Za stavbyvedúcich, obsluhu strojov, zváračov a žeriavnikov požadujeme predložiť odbornú spôsobilosť podľa platnej legislatívy na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti.“

Za stavbyvedúcich predkladá doklad o odbornej spôsobilosti úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy spolu s vyplneným formulárom.

Otázka č. 4:

V prílohe č. 8 *Údaje o zamestnancoch uchádzača* sa požaduje predložiť odbornú spôsobilosť pre pracovnú pozíciu - obsluha strojov.

Na obsluhu akých konkrétnych strojov máme predkladať odbornú spôsobilosť?

Odpoveď č. 4:

Vid' odpoveď č. 3

Doplnenie SP:

1. v SP Zväzok II. Podmienky účasti - časť III. Podmienky účasti uchádzačov v súťaži týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sa mení nasledovne:

III. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV V SÚŤAŽI, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ A ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže technickú a odbornú spôsobilosť:

- (1) podľa § 28 ods. 1 písm. b) Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov, doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zák. č. 25/2006 Z. z., dokladom je referencia
 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zák. č. 25/2006 Z. z., dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.

Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil 1 stavbu obdobného charakteru (**výstavba vežového vodojemu**) s rozpočtovým nákladom min. **790 000 EUR** bez DPH; *Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.*

Rozhodné obdobie 5 rokov sa počíta ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

- (3) podľa § 28 ods. 1 písm. g) Údajmi o vzdelaní a o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnutí kľúčoví špecialisti spĺňajú nasledovné požiadavky:

1. Vedúci projektu (OSO - stavbyvedúci pre inžinierske stavby), prax min. 10 rokov, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba vodojemu - **vrátane vežového vodojemu**, prax s výstavbou podľa pravidiel FIDIC, alebo inými rovnocennými podmienkami na min. 1 stavbe,
6. Strojno-technologický manažér (vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru), prax min. 5 rokov, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba **vodohospodárskych objektov**,

- (6) podľa § 28 ods. 1 písm. j) - údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

Požadujeme **minimálne** nasledovné strojové a technické vybavenie:

bager lyžicový (výkop stavebných jam) – 1 ks

súprava na vrtanie pilot (realizácia pilot) – 1 ks

dopravný prostriedok na betón -autodomiesavač – 1 ks

dopravný nákladný prostriedok (doprava materiálu) – 1ks

plošinový dopravník o užitočnej nosnosti nad 25t a dĺžky ložnej plochy nad 15m (doprava ocelevej konštrukcie vež. vdj) – 1 ks

2x mobilný teleskopický žeriav o min nosnosti: 1x 305 t a 1x 350 t, s vyložníkom min. 70m na montáž a zdvíhanie vežového vodojemu.*

Strojové a technické vybavenie uchádzač preukazuje platnými technickými preukazmi (autá a žeriavy), skladovými kartami, prípadne kúpnyimi zmluvami na ostatné vybavenie alebo iným hodnoverným spôsobom.

* Zaujemca môže ponúknuť alternatívne strojové vybavenie na montáž a zdvíhanie vežového vodojemu.

2. príloha č. 17 Zoznam technologických zariadení a materiálov

PRÍLOHA Č. 17 ZOZNAM TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ A MATERIÁLOV

(ktoré budú trvalo zabudované do diela)

(vyplnený formulár sa predkladá v ponuke - časť „OSTATNÉ“)

V nasledujúcej tabuľke uchádzač uvedie návrhy a podrobné údaje o hlavných materiáloch, strojoch, zariadeniach a výrobkoch, ktoré budú počas realizácie zabudované do diela.

*Nakoľko dielo obsahuje rúrové vedenia, ako aj technologické zariadenia, je potrebné uviesť hlavné položky pre všetky tieto časti diela samosťatne. Je možné uviesť aj viac výrobkov, resp. výrobcov pre danú položku ak ich výrobky rovnako spĺňajú technické špecifikácie uvedené vo Zväzku V. **Zoznam technologických zariadení a materiálov bude záväzný a nemeniteľný počas trvania zmluvy.***

(Formulácia ako napr. „Zariadenie typu XY alebo ekvivalentné“ nie je prípustná.)

Pol. č.	Zoznam	Výrobca	Typ výrobku	Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.)
1.	Uzáver (klapka) s elektrickým pohonom 1ks			Prírubový uzáver (klapka) z tvárnej liatiny GS 400-15 opatrený no vnútornom a vonkajšom povrchu epoxidovým náterom. DN/ID 150mm , PN16, Ovládanie : elektrický pohon -ovládaci mechanizmus GS 40 ,počet otáčok 5,25s, počet rýchlostí 11ot./min, ovládaci čas 28 s, Ovládanie z miesta a telemetricky
2.	Uzáver (klapka) s elektrickým pohonom 1ks			Prírubový uzáver (klapka) z tvárnej liatiny GS 400-15 opatrený no vnútornom a vonkajšom povrchu epoxidovým náterom. DN/ID 200mm , PN10, Ovládanie : elektrický pohon -ovládaci mechanizmus GS 40 ,počet otáčok 5,25s, počet rýchlostí 11ot./min, ovládaci čas 28 s, Ovládanie z miesta a telemetricky
3.	Ponorné kalové čerpadlo			Ponorné kalové čerpadlo z nerezu o kapacite : Q = 170 l / min

	1 ks			H= 1,5 m výkon = 0,51 kW Čerpadlo sa zapína automaticky na základe hladín signalizovaných vlastným plavákovým zariadením
4.	Redukčný ventil pre prípadnú potrebu redukovania tlaku 1 ks	-		Ventil na redukcii tlaku s povrchovou epoxidovou ochranou parametrov : -DN/ID100mm,PN 16 -vstupný tlak =0,65 MPa -výstupný tlak =0,48 MPa

Podpis:

(osoba oprávnená konať za uchádzača) Dátum:

5. **v SP bod 26.2.** Lehota na predkladanie ponúk sa mení nasledovne:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **25.05.2016 o 9:00 hodine.**
6. **v SP bod 27.2** Otváranie častí ponúk označených „**Ostatné**“ je neverejné a uskutoční sa dňa **25.5.2016 o 15:00 hod** na adrese verejného obstarávateľa - veľká zasadačka. Komisia po otvorení ponúk vyhodnotí ponuky a oznámi uchádzačovi, ktorý nesplní podmienky účasti, alebo požiadavky na predmet zákazky alebo náležitosti ponuky, jeho vylúčenie, alebo vylúčenie jeho ponuky.

Zmena termínov a úpravy vo Výzve na predkladanie ponúk boli vykonané redakčnou opravou vo vestníku verejného obstarávania dňa 29.4.2016 a 04.05.2016.