



Východoslovenská vodáreňská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

záujemcovia

Váš list číslo/zo dňa

Naša značka
20030/2019/ÚSaN

Vybavuje/telefón
JUDr. Jačmanová
055/7924615

Košice
04.03.2019

Vec

Vysvetlenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky č. 1/2019

Na základe žiadosti záujemcu Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie „Výzvy na predloženie cenovej ponuky č. 1/2019“ k zákazke **Sady nad Torysou - vodovod**

Otázka č. 1:

V prílohe č. 2 - celkový sumár cenovej ponuky a výkazu v dolnej časti formulára sa uvádza Stakčín - intentezifikácia úpravne vody.

Odpoveď č. 1

Formulár bol upravený vid'. Príloha.

Otázka č. 2:

Výkaz A Všeobecné položky sa v dolnej časti formulára uvádza stavba : Snina - ČOV zvýšenie kapacity.

Odpoveď č. 2

Formulár bol upravený vid'. Príloha.

Otázka č. 3:

Vo výkaze výmer nie je zahrnutá položka - poplatok za uskladnenie sute na skládke - doklad o uskladnení je potrebný ku kolaudácií.

Odpoveď č.3

Poplatok za uskladnenie bol doplnený do VV a bude zaslaný nový výkaz výmer vid'. Príloha.

Otázka č. 4:

Vo výkaze výmer nie je položka zásyp štrkopieskom ale sypaninou - trasa je situovaná v cestnom telese, kde je potrebné zásyp prevádzať štrkodrvou z dôvodu sadania a stability cestného telesa - uvažovať aj naďalej so zasypom sypaninou?

Odpoveď č.4

Je potrebné uvažovať so zasypom štrkodrvou - bol doplnený do VV a zaslaný nový výkaz výmer vid'. Príloha.

S pozdravom

Príloha

Doplnený výkaz - výmer

Opravený Celkový sumár

Opravené „A“ všeobecné položky

Kópia:

ÚSaN/D2.5/A-10

USaN-017-2012